

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Кандатская средняя школа»

1. Площадь спортивного зала по норме 162 кв.м., высота 7 м., Спортивной – 9 кв.м.,:

Раздевалка (количество) 2, площадь – 6 кв.м.

2. Санитарные узлы (ед.):

Туалеты (всего) 2, в т.ч. пригодные к эксплуатации 2 (ед.); душевые (всего) 1, в т.ч. пригодные к эксплуатации 1 (ед.);

3. Спортивный инвентарь и его состояние – удовлет.(2007, 2010,2012, 2014, 2016)
Состояние оборудования определено визуально:

Канат для лазания – 1 шт., удовл.

Бревно – 1 шт., удовл.

Козел, конь – 1 шт., удовл.

- мячи футбольные по норме (ед.) 10 фактически 4, мячи волейбольные по норме 10 (ед.) фактически 3, маты по норме 10 (ед.), фактически 10.

4. Надежность установки оборудования испытана:

- Бревно:

Высота верхней кромке от пола – 750 – 1200 мм, длина – 5000 мм;

Ширина опорной поверхности – 100 мм; Толщина – 160 мм.

Прочности установки проверяется следующим образом, к середине бревна, установленного на высоте 1200 мм, подвешивается груз в 135 кг. Прогиб бревна не должен превышать 8 мм.

- Перекладина:

Высота стержня перекладины от пола – 1450 – 2250 мм;

Длина стержня перекладины – 2400 мм;

Диаметр стержня – 28 мм;

Площадь для установки перекладины – 9000х4500 мм.

Прочность установки проверяется следующим образом: к середине грифа на высоте 2500 мм прикладывается нагрузка равная 220 кг, прогиб может составлять не более 100+-10 мм. После снятия груза гриф перекладины должен принять первоначальное положение. - Брусья:

Расстояние по длине между стойками – 2300 мм, расстояние по ширине между стойками – 520 мм, высота жердей от пола – 1300 – 2100 мм.

Прочность установки равновысоких брусьев определяется действием груза весом 135 кг, приложенного (подвешенного) в середине жерди, установленной на высоте 1400 мм. Эластичность жердей должна соответствовать прогибу жерди не более 60 +- 6 мм.

5. Аптечка имеется – укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре.
6. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во всех классах имеется.
7. Освещенность в физкультурных залах по норме 200 лк, фактически (лк) 200 лк.;
8. Целостность пола соответствует нормативным требованиям.
9. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.п.) отсутствуют, отопительные приборы закрыты.
10. Педагогический стаж учителя физкультуры 3 года, курсовую подготовку по охране труда и безопасности жизнедеятельности прошла.

11. Инструкции по охране труд и безопасности жизнедеятельности имеются

12. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются.